



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«05» февраля 2020 г.
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 18**

В период с 28 января 2020г. по 05 февраля 2020 года по адресу: г. Ярославль, ул. Строителей, 21
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «15» января 2020 года № 18

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56».

Продолжительность проверки: с 12 ч. 00 мин. 28.01.2020. до 12ч. 00 мин. 05.02.2020 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С распоряжением о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОУ «Средняя школа № 56 Озерова Т.Н. 23.01.2020. в 10:30 ✓
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

(устно при личной встрече)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Ракушкин Вадим Георгиевич.

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ «Средняя школа № 56 Озерова Татьяна Николаевна; Заместитель директора по АХР МОУ «Средняя школа № 56» Малехина Вера Анатольевна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф4.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 806 объект, относится к категории высокого риска.

▪ **В ходе проведения проверки:** выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Дверь эвакуационного выхода, ведущего из коридора наружу (с левого торца здания), оборудована замком, не обеспечивающим возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35	МОУ «Средняя школа № 56»
2.	Помещения всех классов и залов не оборудованы дымовыми пожарными извещателями.	НПБ 110-03 п. 3, табл.1, п.9	МОУ «Средняя школа № 56»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- Предписание от 05.02.2020г. № 18/1/1.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля

по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» февраля 20 20 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ «Средняя школа № 56» Озерова Т.Н.

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» февраля 20 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ознакомиле 05.02.2020 не
согласен с и. 2. критериями,
т.к. ранее проводили
проверки не указывали
не по нарушениям
Директор: 