


Утверждаю
директор  Г.Н. Озерова

План
устранения нарушений выявленных при проведении проверки
ГОСПОЖНАДЗОРА (предписание № 18/1/1 от 05.02.2020)
ЦДО

№	нарушение	Мероприятия по устранению замечаний	Сроки исполнения	финансирование
1	Дверь эвакуационного выхода, ведущего из коридора наружу (с левого торца здания) оборудовано замком, не обеспечивающим возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	Установка щеколды	Немедленно (выполнено)	-
2	Помещение всех классов и залов не оборудованы дымовыми пожарными извещателями	Установка новой АПС	До 01.02.2021	Письмо в Департамент образования на выделение средств