



Утверждаю  
Т.Н. Озерова  
14 от 20.02.20

План

устранения нарушений выявленных при проведении проверки  
РОСПОТРЕБ НАДЗОРА (предписание № 81 от 18.02.2020)

№	нашение	Мероприятия по устранению замечаний	Сроки исполнения	финансирование
1	Следы протечек на потолке и стенах в кабинетах № 30,31, в кабинете химии, в коридоре у кабинета № 31, в лаборантской кабинета физики, в актовом зале(протечка с крыши).	Ремонт крыши	Июль-август 2020	Письмо в департамент о выделении средств на аварийные работы
2	Классная доска в кабинете истории не оборудована софитом	Повешен софит	Немедленно выполнено	-
3	Выезды и входы на территорию перед зданием школы, проезды к пищеблоку, дорожки к площадке для мусоросборников, нуждаются в ремонте асфальтового покрытия	Ремонт асфальтового покрытия	До 2021 года	Письмо в департамент о выделении средств на аварийные работы
4	Кабинеты для обучающихся 1-й ступени образования не оборудованы школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.	Оборудование кабинетов школьными партами	До 2021 года	Из средств учреждения
5	На территории физкультурно-спортивной зоны неисправны 4 столба, обеспечивающие наружное искусственное освещение территории спортивной площадки.	Ремонт освещения	Май-август 2020	Письмо в департамент о выделении средств на аварийные работы

6	В туалете девочек на втором этаже отсутствует одно пластиковое сидение	Покупка пластикового сиденья	Немедленно выполнено	-
7	При опросе технического персонала выявлено несоблюдение инструкции по применению дезинфицирующего средства «Алодез-Хлор»	Провести инструктаж с работниками	Немедленно выполнено	-
8	По результатам протокола лабораторных исследований питьевой воды, ФБУЗ «ЦгиЭ в ЯО» № 604 от 24.01.2020 г. выявлено превышение содержания железа — 0,47 мг/дм3 при норме 0,3 мг/дм3.	Повторный забор воды на анализ	Август 2020	-
9	Стены кабинета технологии девочек и кабинета ОБЖ, отделаны бумажными обоями,	Ремонт кабинетов	Июнь-август 2020	Из средств учреждения